【改定履歴】　水道配水用ポリエチレン管工事標準仕様書

制定日：　令和5年5月
改定日：　令和6年4月

改定日付	ページ数	改定内容	備考
令和6年4月	P. 5	２－３（１）掘削深度が1.5mを超える場合の標準掘削幅について「0.80m」から「0.90m」に変更した。	PTC協会「施工マニュアル」
	P.12・13	２－５切管長さについて、基本最低切管寸法は直管の場合及びEF受口直管の場合は、「1.00m」から「1.00m以上」に変更し、また止むを得ない場合「EF接合の場合」及び「メカニカル継手の場合」の最低切管寸法について追加記載した。	PTC協会「施工マニュアル」
	P.29・30	３３－３　表－１【写真管理基準一覧表（配水用ポリエチレン管）】の配管工の摘要欄に「黒板にトルク値を記載すること。」について「基準値及び測定値」を記載するよう新たに記載した。	
	P.31	３３－３　表－１【写真管理基準一覧表（配水用ポリエチレン管）】の附帯設備築造工の撮影頻度について「実施箇所ごと」から「３箇所に１回」に変更した。	
	P.31	３３－３　※１　EF接合状況について新たに「挿入長の確認」を記載した。	