

学校施設利用団体の皆様へ

体育館空調設備 使用基準

冷房

原則 6月1日から9月30日までの期間

○原則室温 **28℃以上**、または **WBGT^(※)25℃以上**の場合

・冷房設備の設定温度は28℃です

暖房

原則 12月1日から3月31日までの期間

○原則室温 **19℃以下**の場合

・暖房設備の設定温度は19℃です

※WBGTとは？

熱中症予防の暑さ指数を指す言葉で、気温だけでなく湿度や日射なども考慮に入れた数値を表しています。

冷暖房を使用したい場合は、デジタル温湿度計を確認のうえ、学校管理員への連絡をお願いいたします。

コインタイマーでの利用はできません。

昭島市教育委員会教育総務課施設係

令和5年1月

デジタル温湿度計によるWBGTの確認方法

通常画面



温湿度計裏面



WBGT表示



裏面の「MODE」ボタンを押すと、最下段が時刻表示→WBGT表示→絶対湿度表示と切り替わります。